

## GREINER elnevezésű tolózárak

### HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

#### BEÉPÍTÉS

1. Javasolt a szerelvény működtetése legalább évente kétszer; előtte győződjön meg róla, hogy ez a művelet biztonságos körülmények között történik.
2. Használat előtt a szerelvényt ellenőrizni kell, hogy hibátlan-e, valamint a csatlakozó menetek nem sérültek-e meg; belül nem lehet szennyeződés vagy idegen anyag, amely megsérthetné a tömítéseket.
3. A szerelvényt arra alkalmas szerszámmal kell felszerelni a csőre, a szerelvény megfelelő felületeivel dolgozva, figyelmet fordítva arra, hogy ne sérüljön meg, illetve ne deformálódjon.
4. A menetes kötések tömítettségét megfelelő megoldásokkal kell elérni (szalagok, tömítő anyagok stb.) az útmutató és a szóban forgó rendszerre érvényes műszaki szabványok szerint.

Elnevezés	Cikkszám
Szelep (tolózár) B-B 3/4" réz / könnyített	080110500007500
Szelep (tolózár) B-B 1" réz / könnyített	080110500010000
Szelep (tolózár) B-B 1.1/4" réz / könnyített	080110500012500
Szelep (tolózár) B-B 1.1/2" réz / könnyített	080110500015000
Szelep (tolózár) B-B 2" réz / könnyített	080110500020000
Szelep (tolózár) B-B 2.1/2" réz / könnyített	080110500025000
Szelep (tolózár) B-B 3" réz / könnyített	080110500030000



## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

NEM SZABAD a szerelvényt oly módon kezelni, ami károsan befolyásolja a működését.

NEM SZABAD a szerelvényt külső terhelés hatásának kitenni; ügyelni kell arra, hogy a bemenő és kimenő csatlakozás ne rójon terhelést a szerelvényre, sem beszerelés alatt, sem azt követően.

Biztonsági okokból a szerelvényt NEM SZABAD nyomás alatt javítani.

NE használjon olyan folyadékot, amely agresszív a rézötvezetekkel és a szerelvény alkatrészeivel szemben.



## Közegészségügyi feltételek ivóvízes rendszerekben

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30 °C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya annak, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

A termék tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. Ezek a következők:

- Klór alapú fertőtlenítőszer (nátrium-hipoklorit oldat)
- Hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítőszer
- Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 nappal ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Közegészségügyi megjegyzés az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint

Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás  
A mérettartományra közegészségügyi szempontból nincs korlátozás  
Maximális alkalmazási hőmérséklet: 30 °C

*A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.*

